Landratsamt Greiz Landrat

Kreisbauamt

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 3105/2018

Tagesordnungspunkt

Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 23076.95000 (Hochbaumaßnahme Ulf-Merbold-Turnhalle Greiz)

Beratungsfolge	Art	Termin	Abstimmung
Kreis- und Finanzausschuss	Ö	29.05.2018	

Beschlussvorschlag

Der Kreis- und Finanzausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 23076.95000 (Hochbaumaßnahme Ulf-Merbold-Turnhalle Greiz) für die Dach- und Lichtkuppelsanierung in Höhe von 40.000,00 €. Die Deckung erfolgt aus der ergänzenden Investitionspauschale der Haushaltsstelle 20020.36102.

Martina Schweinsburg

1. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit dem Bau der Dreifelderhalle am Gymnasium Greiz wurde 1995 begonnen. Die Übergabe erfolgte im April 1997.

Die Mehrzweckhalle wurde aus Stahlbeton-Fertigteilen errichtet, die Dachkonstruktion erfolgte aus ca. 5,50 m Bindern aus Brettschichtholz, auf welche ein verzinktes und beschichtetes Stahltrapezblech, eine Spezial-Dampfsperre aus Aluminium-Verbund-Folie mit unterseitigem Polyethylen-Schaum und einer Spezial-Polymerdichtung verlegt wurden.

Auf dem Dach wurden 9 Oberlichtbänder zur Beleuchtung und mit integrierten Rauch- und Wärmeabzugsklappen eingebaut.

Seit geraumer Zeit zeigen sich an einigen Stellen im Bereich der Lichtkuppeln und in dem u-förmigen Trapezblech nasse Stellen.

Trotz mehrmaliger Reparatur im Kuppelbereich konnten diese Mängel nicht beseitigt werden. Die Vermutung liegt nahe, dass sich das Wasser durch die undichten Lichtbänder den Weg ins Innere des Daches bahnt und in dem Trapezblech unter der Dämmung wieder austritt. Da diese Lichtkuppelkonstruktion nicht mehr hergestellt wird und der Hersteller auch nicht mehr existiert, können keine Informationen zu möglichen Schadensursachen oder Instandsetzungsvarianten eingeholt werden.

Alle bisher erfolgten Reparaturen sind fehlgeschlagen.

Durch ein Planungsbüro müssen schnellstmöglich Untersuchungen und Lösungsvorschläge erarbeitet werden, um weiterführende Schäden am Gebäude zu minimieren bzw. auszuschließen.

Um mit diesen Vorarbeiten beginnen zu können, ist der Beschluss des Kreis- und Finanzausschusses hinsichtlich einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 40.000,00 € in der Haushaltsstelle 23076.95000 notwendig.

2. Lösung

Der Kreis- und Finanzausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 23076.95000 (Hochbaumaßnahme Ulf-Merbold-Turnhalle Greiz) für die Dach- und Lichtkuppelsanierung in Höhe von 40.000,00 €. Die Deckung erfolgt aus der ergänzenden Investitionspauschale der Haushaltsstelle 20020.36102.

3. Alternative

Die überplanmäßige Ausgabe wird nicht beschlossen. Die Sanierung kann somit nicht durchgeführt werden.

Seite 2 von 3

4. Finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt		ja 🛚	nein 🗌		
Gesamtkosten der Maßnahme:		44.151,33€			
Veranschlagung im Haushaltsjahr:		2018			
HH-Stelle:		23076.95000			
HHR aus 2017:		4.151,33 €			
Erläuterung: Ulf-Merbold-Turnhalle Greiz - Hochbaumaßnahmen					
4.1 Mehrbedarf		ja 🔀	nein 🗌		
Höhe des Mehrbedarfes:		40.000,00€			
Deckung des Mehrbedarfes:		20020.36102			
überplanmäßiger Eigenmittelbedarf	ja 🔀	nein			
Höhe des überplanmäßigen Eigenmittelbedarfes		40.000,00 €			
4.2 Folgekosten /-lasten		ja 🗌	nein ⊠		
Erläuterung:					
Greiz, 08.0510AF		Greiz, 08.05.	17		
<u> </u>		1. Mx			
Amtsleiter Kämmerei		Abtejlungsleiter/Amtsleiter			

Vorlage Nr. 3105/2018

Vorlage Nr.: 3105/2018

Seite 3 von 3