

**Beschlussvorlage**

**Vorlage Nr.: 3106/2018**

---

**Tagesordnungspunkt**

Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 22548.95000 (Hochbaumaßnahmen Sporthalle Kurt Rödel Greiz)

Beratungsfolge	Art	Termin	Abstimmung
Kreis- und Finanzausschuss	Ö	29.05.2018	

**Beschlussvorschlag**

Der Kreis- und Finanzausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 22548.95000 (Hochbaumaßnahmen Sporthalle Kurt Rödel Greiz) für die Rekonstruktion der Trinkwasser- und Löschwasseranlage in Höhe von 50.000,00 €. Die Deckung erfolgt aus den zusätzlichen Einnahmen der ergänzenden Investitionspauschale in der Haushaltsstelle 20020.36102.

Martina Schweinsburg

## **1. Problem und Regelungsbedürfnis**

Die heutige Sporthalle „Kurt Rödel“ wurde 1929 bis 1930 als „Haus der Turnerschaft“ errichtet. Im Laufe der Zeit diente sie auch als Lazarett und Quarantänelager. Jetzt steht das Gebäude dem Schul- und Vereinssport sowie für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung.

Im Jahre 1999 bis 2002 wurde die Sporthalle mit Fördermitteln des Landes Thüringen, der Stadt Greiz und dem Landkreis Greiz grundhaft saniert. Entstanden ist eine Halle zur Nutzung für Veranstaltungen mit bis zu 1.200 Besuchern sowie 10 Räumen für Übernachtungsmöglichkeiten.

In der 2017 erfolgten Untersuchung des Trinkwassers wurde eine erhöhte Legionellenbelastung im System festgestellt. Die Ursache der Verunreinigung liegt darin, dass zahlreiche Einbauten im Kaltwassersystem die Bildung von Legionellen fördern.

In der Warmwasserverteilung ist eine Mischerstation eingebaut, diese sorgt dafür, dass sich die Nutzer nicht verbrühen. Das Trinkwarmwasser hat im gesamten System eine Temperatur von 40 °C. Dies ist eine ideale Temperatur für Legionellen. Da die Sanitärräume und Duschen in den Übernachtungsräumen nicht mehr in dem ursprünglich geplanten Umfang genutzt werden, sorgen die vorgenannten Umstände dafür, dass Legionellen entstehen und sich stark vermehren.

Nach den Planungen von 1999 sollte die Halle für Großveranstaltungen genutzt werden. Somit musste zur Löschwasserversorgung eine Druckerhöhungsanlage für das Löschwasser installiert werden. Die Trinkwasserleitung und die Löschwasserleitung sind mit einander verbunden. Das hat zur Folge, dass große Leitungsquerschnitte entstanden sind, welche infolge der stark minimierten Wasserentnahme nicht mehr ausreichend durchströmt werden.

Im ersten Schritt muss das vorhandene Brandschutzkonzept an die neuen Nutzungsbedingungen angepasst werden. Auf dessen Grundlage erfolgt dann die Neudimensionierung des Trinkwassernetzes.

Zur Durchführung der Maßnahme sind im Vorfeld umfangreiche Planungsleistungen erforderlich.

In der Haushaltsstelle 22548.95000 steht ein Haushaltsausgaberest aus dem Jahr 2017 in Höhe von 1.849,26 € zur Verfügung. Um die notwendigen Planungsleistungen schnellstmöglich veranlassen zu können, wird der Beschluss des Kreis- und Finanzausschusses hinsichtlich einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 50.000,00 € in der Haushaltsstelle 22548.95000 erforderlich.

## **2. Lösung**

Der Kreis- und Finanzausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 22548.95000 (Hochbaumaßnahmen Sporthalle Kurt Rödel Greiz) für die Rekonstruktion der Trinkwasser- und Löschwasseranlage in Höhe von 50.000,00 €. Die Deckung erfolgt aus den zusätzlichen Einnahmen der ergänzenden Investitionspauschale in der Haushaltsstelle 20020.36102.

## **3. Alternative**

Die überplanmäßige Ausgabe wird nicht beschlossen. Die Rekonstruktion der Trinkwasser- und Löschwasseranlage kann nicht durchgeführt werden.

<b>4. Finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt</b>	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Gesamtkosten der Maßnahme:	51.849,26 €	
Veranschlagung im Haushaltsjahr:	<b>2018</b>	
HH-Stelle:	22548.95000	
HH-Ansatz:	1.849,26 €	
Erläuterung: Sporthalle Kurt Rödel Greiz- Hochbaumaßnahmen		
<b>4.1 Mehrbedarf</b>	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Höhe des Mehrbedarfes:	50.000,00 €	
Deckung des Mehrbedarfes:	20020.36102	
überplanmäßiger Eigenmittelbedarf	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Höhe des überplanmäßigen Eigenmittelbedarfes	50.000,00 €	
<b>4.2 Folgekosten /-lasten</b>	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterung:		
Greiz, <u>08.05.2018</u>	Greiz, <u>08.05.11</u>	
 _____ Amtsleiter Kämmerei	 _____ Abteilungsleiter/Amtsleiter	

