

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 3108/2018

Tagesordnungspunkt

Außerplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 21116.95000 (Hochbaumaßnahme Grundschule Weida-Liebsdorf)

Beratungsfolge	Art	Termin	Abstimmung
Kreis- und Finanzausschuss	N	29.05.2018	einstimmig angenommen
Kreistag Greiz	Ö	26.06.2018	

Beschlussvorschlag

Der Kreistag beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 21116.95000 (Hochbaumaßnahme Grundschule Weida-Liebsdorf) in Höhe von 105.000,00 € für die Erneuerung der Heizungsanlage. Die Deckung erfolgt aus den zusätzlichen Einnahmen der ergänzenden Investitionspauschale in der Haushaltsstelle 20020.36102.

Martina Schweinsburg

1. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Grundschule Weida-Liebsdorf, Liebsdorfer Straße 10 in Weida wurde 1993 in einem modernen Baustil errichtet. Angrenzend an die Schule befinden sich die Turnhalle und das Hortgebäude.

Alle drei Gebäude werden durch die in der Schule befindliche Heizzentrale mit Wärme versorgt. Im Jahr 2015 wurde die Trinkwasserinstallation in der Turnhalle rekonstruiert. Es erfolgte der Neuanschluss an den vorhandenen Heizungsverteiler.

Bei der 1993 errichteten Heizungsanlage in der Grundschule Weida-Liebsdorf wurde im Dezember 2017 eine Leckage an der Abgasrohrleitung festgestellt. Am 27.12.2017 sollte die Reparatur erfolgen. Die Leckage des Kessels befindet sich im hinteren Bereich des Kessels unter der Abgasführung. Für die geplante Reparatur hätte ein Teil des Abgaskanals herausgeschnitten werden müssen, um überhaupt an die Leckage zu gelangen. Die Reparatur wäre außerordentlich aufwändig gewesen und ein Erfolg nicht absehbar. Aus diesen Gründen wurde der Reparaturversuch abgebrochen. Es konnte nicht garantiert werden, dass der Schaden behoben werden kann oder der Kessel möglicherweise ganz ausfällt.

Zurzeit läuft der Kessel mit erheblichem Betreuungsaufwand. Wasser muss immer wieder nachgespeist werden, da die Leckage nach wie vor vorhanden ist und der Kessel stetig Wasser verliert. Sowohl das Abgasrohr im Außenbereich wie auch die Kesselrückwand sind versottet. Auch diese müssen erneuert werden. Die Reparatur des undichten Verteilers inklusive aller nicht mehr funktionstüchtigen Abstellventile muss bei diesem Bauvorhaben ebenfalls realisiert werden.

Auf Grund der starken Schäden der Anlage ist eine weitere Reparatur wirtschaftlich nicht vertretbar. Es wird vorgeschlagen die gesamte Anlage zu erneuern. Die Erneuerung umfasst folgende Arbeiten:

- Demontage der vorhandenen Heizkesselanlage und deren Einzelkomponenten
- Neuanlage: Brennwertheizkessel 195-200 kW
- Neutralisation
- Regelung
- Verteiler inkl. Absperreinrichtungen und Pumpen
- Schornstein
- Anpassungen von Gas- und Heizleitungen
- Aufbau einer dezentralen Warmwasserbereitung

Die Erneuerung und teilweise auch der Rückbau der Waschbecken in den Schülertoiletten sowie in der barrierefreien Toilette sind ebenfalls dringend erforderlich und in der Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.



Um mit dem dringend erforderlichen Vorhaben beginnen zu können, ist der Beschluss einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 105.000,00 € in der Haushaltsstelle 21116.95000 durch den Kreistag des Landkreises Greiz notwendig.

2. Lösung

Der Kreistag beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 21116.95000 (Hochbaumaßnahmen Grundschule Weida-Liebsdorf) in Höhe von 105.000,00 € für die Erneuerung der Heizungsanlage. Die Deckung erfolgt aus den zusätzlichen Einnahmen der ergänzenden Investitionspauschale in der Haushaltsstelle 20020.36102.

3. Alternative

Die außerplanmäßige Ausgabe wird nicht beschlossen. Die Erneuerung der Heizungsanlage ist nicht möglich.

4. Finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Gesamtkosten der Maßnahme:	105.000,00 €	
Veranschlagung im Haushaltsjahr:	2018	
HH-Stelle:	21116.95000	
HH-Ansatz:	0,00 €	
Erläuterung: Heizungserneuerung GS Weida- Liebsdorf		
4.1 Mehrbedarf	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Höhe des Mehrbedarfes:	105.000,00 €	
Deckung des Mehrbedarfes:	20020.36102	
außerplanmäßiger Eigenmittelbedarf	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Höhe des außerplanmäßigen Eigenmittelbedarfes	105.000,00 €	
4.2 Folgekosten /-lasten	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterung: Sh. Anlage		
Greiz, <u>08.05.2018</u>	Greiz, <u>08.05.18</u>	
 _____ Amtsleiter Kämmerei	 _____ Abteilungsleiter/Amtsleiter	

Handwritten mark